

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И
ДЕТЯМ, ОСТАВИВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ**

**«Никольский ресурсный центр
по содействию семейному
устройству»**

(ГБУ АО «Никольский ресурсный центр»)

187026 Ленинградская обл., Тосненский район,
г. Никольское, Советский проспект 203

тел./факс (81361) 53-732
Email: detdom1965@yandex.ru,
сайт <http://detdomlenobl.ru/>

ИНН 4716014499, КПП 471601001

ОГРН – 1024701895712 ОКПО – 51558947

Н.В. Холл № 207

Главному государственному
инспектору Тосненского района по
пожарному надзору

Быстрову К.Е.

Уважаемый Константин Евгеньевич!

Администрацией ГБУ АО «Никольский ресурсный центр» (далее – РЦ) 10.03.2022 рассмотрено представление Главного государственного инспектора Тосненского района по пожарному надзору «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений» от 24.02.2022 № 47-019-2022/0001 (далее – Представление).

В ходе плановой проверки, проводимой отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области, выявлены нарушения, по результатам проверки выдано предписание № 47-019-2022/0016ак/1 от 16.02.2022 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности (далее – Предписание). Данное Предписание рассмотрено на совещании при директоре РЦ 24.02.2022. Специалисту по безопасности Дроздовой Т.В. строго указано на неукоснительное соблюдение требований противопожарного законодательства. Администрацией РЦ приняты меры по незамедлительному устранению выявленных нарушений. Ряд нарушений (таких, как проведение категорирования складских помещений по пожаро-и взрывоопасности (далее – категорирование помещений) и отсутствие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (доводчики)), не требующие значительных финансовых затрат, в настоящее время устранены полностью. Заключен договор о проведении категорирования помещений, в срок до 31.03.2022 работы будут завершены, Приобретены доводчики для противопожарных дверей, установка доводчиков будет завершена в срок до 20.03.2022.

В части устранения нарушений, требующих значительных финансовых затрат, таких как: замена наружной вертикальной лестницы, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, ремонтно-восстановительные работы внутреннего противопожарного водопровода, администрацией проведена предварительная работа с целью установления объема требуемых работ и порядка ценообразования на указанные виды работ. По итогам проведенной работы учредителю РЦ направлено письмо с просьбой о выделении дополнительного финансирования в 2022 году (исх. от 10.03.2022 № 204) для устранения вышеуказанных нарушений.

Директор
ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»



С.А.Возмитенко