



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района

187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 16 а, тел. 8(81361) 2-21-48

Предписание об устранении нарушений

обязательных требований пожарной безопасности № 47-19-2023/0080/1пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2 – арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области центру помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 47-19-2023/0080рс от «07» марта 2023 года в период с «13» марта 2023 года по «24» марта 2023 года начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, майором внутренней службы Чугуновой Надеждой Егоровной,

инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, Закировой Екатериной Дмитриевной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

в ходе которой присутствовал (-и) представитель (-и) контролируемого лица: директор Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» Возмителенко С.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	--	--	-----------------	----------------------

	конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1	2	3	4	5
1	Допущена эксплуатация систем пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей, сверх срока службы и подлежащей замене;	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54	04.09.2023	
2	Допущено отключение подпора воздуха на лестничных клетках в нарушение проектной документации (акт первичного обследования технических средств защиты объекта от 22.03.2023)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54	04.09.2023	
3	Допущено нарушение при эксплуатации задвижек с электроприводом установленных на обводных линиях водомерных устройств (в соответствии с протоколом №63698-22/2-ВППВ от 04.10.2022 электрозаслонки обводной линии водомерного узла открываются только в ручном режиме)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 52	04.09.2023	
4	Допущена эксплуатация наружной пожарной вертикальной лестницы не соответствующей требованиям и не пригодной для дальнейшей эксплуатации (протокол №1 по проведению эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы от 10.08.2021)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17	04.09.2023	
5	Не проведено эксплуатационных испытаний ограждений на кровле	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17	04.09.2023	
6	Отсутствует связь с исполнительными реле управления ОЗК (адреса ПКП С2000-4: 10, 11, 12, с 19 по 31, 33, 34 — всего 19 ПКП). При осмотре данных ПКП установлено, что напряжение питания приборов составляет 25,3В, на приборе выявлены конденсаторы, имеющие признаки вздутия. В целом приборы неработоспособны. ОЗК в количестве 8 шт., установленные в помещении с вентмашинами не подключены к автоматике запуска (ОЗК физически установлены, кабели питания и управления висят в воздухе). Система вентиляции в целом неработоспособна, т. к. ОЗК, подключенные неисправным ПКП С2000-4, находятся в состоянии «Закрыто» (акт первичного обследования технических средств защиты объекта от 22.03.2023)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54	04.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор ГБУНО, Насельский
А.В. Насельский
 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)

Начальник отделения НДиПР
 ОНДиПР Тосненского района
 майор внутренней службы
 Чугунова Н.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
 руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения НДиПР
 ОНДиПР Тосненского района,
 Закирова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
 руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

А.В. Насельский
 (подпись)

Н.Е. Чугунова
 (подпись)

Е.Д. Закирова
 (подпись)