



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Тосненского района**

пр. Ленина, д.16а, г. Тосно,
Ленинградская область, 187000
тел.: (81361) 22-148
e-mail: ogpntosno@mail.ru
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

**ГБУ ЛО «Никольский
ресурсный центр»**

**Ленинградская область,
Тосненский район, г.Никольское,
пр.Советский, д.203**

24.02.2022 № 47-019-2022/0001

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 47-019-2022/0001
Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений**

«24» февраля 2021 года главным государственным инспектором Тосненского района по пожарному надзору Быстровым К.Е. рассмотрены материалы административного дела № 47-019-2022/0001 о правонарушениях в области пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения плановой проверки за выполнением требований пожарной безопасности объекта защиты ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский, д.203, а именно:

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (помещения на 1-м этаже: 69-76, 78, 80, 81, 15, 59, 112, 113, помещения на 2-м этаже: 42, 48, 49, 100, 20, помещения на 3-м этаже: 109-113, 84, 86, 107, 49, 14, 38) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приложение п.12);

- не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (на всех противопожарных дверях объекта защиты) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приложение п.24);

- не обеспечено содержание наружной лестницы предназначенной для эвакуации людей в исправном состоянии (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приложение п.24);

- допущена эксплуатация систем пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей, сверх срока службы и подлежащей замене (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приложение п.54);

- допущена эксплуатация частично неисправного внутреннего противопожарного водопровода (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приложение п.48).

В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (Закон РФ № 195 – ФЗ от 30.12.2002 года) Вы обязаны рассмотреть причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений и **в месячный срок сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области о принятых мерах.**

Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Одновременно отдел надзорной деятельности Тосненского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России ставит Вас в известность, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, может явиться основанием для привлечения Вас к административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
Тосненского района по пожарному надзору



К.Е. Быстров

1 экземпляр представления получил:

дир-р *С.В. Мителю*

(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лиц или индивидуального предпринимателя, должность представителя, Ф.И.О.)

С.В. Мителю 24.02.2022

«24» февраля 2022 года